

СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
 УЛИЦА 7 КВАРТАЛ, ДОМ № 26.

Наименование элементов общего имущества	Параметры	Состояние	Требуемые виды ремонтов
1	2	3	4*
Помещения общего пользования			
Лестничные площадки	Количество (шт.): 4	Удовлетворительное	-
	Материал пола: дерево		
	Площадь пола (м ²): 12		
	Количество лестничных маршей (шт.): 4		
Лестницы	Материал лестничных маршей: дерево	Удовлетворительное	-
	Площадь лестничных маршей (м ²): 12		
	Материал ограждений: дерево		
	Материал перил: дерево		
Чердачное помещение	Площадь пола (м ²): 559	Удовлетворительное	-
	Площадь пола (м ²): 559		
Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома			
Фундамент	Тип фундамента: ленточный, залитый	Удовлетворительное	-
	Количество подвездов: 2		
	Площадь стен в подвездах (м ²): 70		
	Материал отделки стен: штукатурка, окраска		
Стены внутри подвездов	Площадь потолков (м ²): 24	Удовлетворительное	-
	Материал отделки потолков: штукатурка, побелка		
	Материал: шлакоблок		
Наружные стены	Площадь (м ²): 576	Удовлетворительное	-
	Площадь (м ²): 576		
1	2	3	4*

Крыши	Тип кровли: шифер			
	Материал кровли: шифер	Удовлетворительное		-
	Площадь кровли (м²): 559			
	Протяженность свесов (м): 90	Удовлетворительное		-
Двери	Площадь свесов (м²): 60			
	Несущие конструкции: деревянные стропила (м): 110 опорные конструкции (м): 22 материал опорных конструкций: дерево деревянная обрешетка (м²): 420	Удовлетворительное		-
	Количество дверей, отражающих входы в подъезды: металлические (шт.): - деревянные (шт.): 2	Требуется ремонт	Требуется замена 2 дверей.	
	Чердачные люки: металлические (шт.): - деревянные (шт.): 2	Удовлетворительное		-
Окна	Подъездные окна: деревянные (шт.): 2 пластиковые (шт.): -	Удовлетворительное		-
	Окна чердачного помещения (шт.): 4	Удовлетворительное		-

Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование

Вентиляция	Количество вент/каналов (шт.): 16			
	Материал вент/каналов: кирпич	Удовлетворительное		-
	Протяженность вент/каналов (м): 72			
	Количество вентиляционных коробов (шт.): 6	Удовлетворительное		-
	Материал оголовков: кирпич			
	Материал плит перекрытия: -			
Электроснабжение	Количество силовых щитов (шт.): 2			
	Количество распределительных коробок (шт.): 4	Удовлетворительное		-
	Длина магистралей в однопроводном исчислении до квартирных приборов учёта (м): 40	Удовлетворительное	Требуется замена (м): -	
	Длина магистралей для освещения мест общего пользования в двухпроводном исчислении (м): 30	Требуется ремонт	Требуется замена (м): 30	
1	Количество светильников в подъездах (шт.): 4	Требуется ремонт	Количество светильников, требующих замены (шт.): 4	
	2	3	4*	

<p align="center">Система теплоснабжения</p>	<p>Диаметры и протяженность центрального трубопровода в одноконтурном исполнении: Ø59мм - 120пог.м Ø32мм - 40пог.м</p>	Требуется ремонт	Требуется замена трубопровода: Ø59мм - 120пог.м Ø32мм - 40пог.м
	<p>Материал центрального трубопровода: стальная труба</p>		
	<p>Количество стояков отопления (шт.): 28</p>	Требуется ремонт	Требуется замена стояков: Ø20мм - 220пог.м
	<p>Диаметр и протяженность стояков: Ø20мм - 220пог.м</p>		
	<p>Материал стояков: стальная труба</p>		
	<p>Количество индивидуальных тепловых пунктов (шт.): -</p>	-	
	<p>Запорная арматура: задвижки (шт.): -</p>	-	Требуется замена: задвижек: _____ шт.
	<p>Теплоизоляция трубопроводов (м): 60</p>	Удовлетворительное	Требуется восстановление _____ м
	<p>Количество отопительных приборов в местах общего пользования: 4 радиаторов чугунных (шт.): 4</p>	Требуется ремонт	Требуется замена: радиаторов чугунных (шт.): 4
	<p>Диаметры и протяженность центрального трубопровода: Ø59мм - 30пог.м</p>	Требуется ремонт	Требуется ремонт центрального трубопровода: Ø59мм - 30пог.м
<p align="center">Система холодного водоснабжения</p>	<p>Материал центрального трубопровода: стальная труба</p>	Требуется ремонт	Требуется ремонт стояков: Ø25мм - 40пог.м
	<p>Диаметры и протяженность стояков: Ø25мм - 40пог.м</p>		
	<p>Материал стояков: стальная труба</p>		
	<p>Запорная арматура: задвижки (шт.): 1</p>	Требуется ремонт	Требуется замена: задвижки (шт.): 1
	<p>Вентили на стояках (шт.): 6 отсекающие краны в квартирах (шт.): 16</p>	Требуется ремонт	вентилей на стояках (шт.): 6 отсекающих кранов (шт.): 16
	<p>Диаметры и протяженность центрального трубопровода в одноконтурном исполнении: -</p>	-	Требуется замена трубопровода: -
	<p>Материал центрального трубопровода: -</p>		
	<p>Диаметры и протяженность стояков: Ø15мм - 50пог.м</p>	Требуется ремонт	Требуется замена стояков: Ø15мм - 50пог.м
	<p>Материал стояков: стальная труба</p>		
	<p>Запорная арматура: задвижки (шт.): - вентили на стояках (шт.): - отсекающие краны в квартирах (шт.): 16</p>	Удовлетворительное	Требуется замена: задвижек: _____ шт. вентилей: _____ шт. кранов: -
1	2	3	4*

