

СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:

УЛИЦА 7 КВАРТАЛ, ДОМ № 13.

Наименование элементов общего имущества	Параметры	Состояние	Требуемые виды работ
1	2	3	4*
<b>Помещения общего пользования</b>			
<b>Лестничные площадки</b>	Количество (шт.):	Удовлетворительное	-
	Материал пола: железобетон		
	Площадь пола (м²): 6		
	Количество лестничных маршей (шт.): 2		
<b>Лестницы</b>	Материал лестничных маршей: железобетон	Удовлетворительное	-
	Площадь лестничных маршей (м²): 6		
	Материал ограждений: металл		
	Материал перил: дерево		
<b>Чердачное помещение</b>	Площадь пола (м²): 561	Удовлетворительное	-
	<b>Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома</b>		
<b>Фундамент</b>	Тип фундамента: ленточный, заливной	Удовлетворительное	-
	Количество подвездов: 1		
	Площадь стен в подвездах (м²): 225		
	Материал отделки стен: штукатурка, окраска		
<b>Стены внутри подвездов</b>	Площадь потолков (м²): 160	Удовлетворительное	-
	Материал отделки потолков: штукатурка, побелка		
	Материал: шлакоблок		
<b>Наружные стены</b>	Площадь (м²): 714	Удовлетворительное	-
	1		

<b>Крыши</b>	Тип кровли: мягкая	Удовлетворительное	-
	Материал кровли: рубероид		
	Площадь кровли (м²): 561		
	Протяженность свесов (м): 110		
<b>Двери</b>	Площадь свесов (м²): 70	Удовлетворительное	-
	Несущие конструкции: деревянные стропила (м): - опорные конструкции (м): 22 материал опорных конструкций: бетон деревянная обрешетка (м²): -		
	Количество дверей, отражающих входы в подъезды: металлические (шт.): 1 деревянные (шт.): -		
	Чердачные люки: металлические (шт.): - деревянные (шт.): 1		
<b>Окна</b>	Подъездные окна: деревянные (шт.): 6 пластиковые (шт.): -	Удовлетворительное	-
	Окна чердачного помещения (шт.) -		
	Удовлетворительное		
	Удовлетворительное		

**Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование**

<b>Вентиляция</b>	Количество вент/каналов (шт.): 16	Удовлетворительное	-		
	Материал вент/каналов: кирпич				
	Протяженность вент/каналов (м): 72				
	Количество вентиляционных коробов (шт.): 6				
	Материал оголовков: кирпич				
	Материал плит перекрытия: -				
<b>Электроснабжение</b>	Количество силовых щитов (шт.): 1	Удовлетворительное	Требуется замена распределительных коробок (шт.): -		
	Количество распределительных коробок (шт.): 2				
	Длина магистралей в однофазном исполнении до квартирных приборов учёта (м): 220				
	Длина магистралей для освещения мест общего пользования в двухфазном исполнении (м): 80				
<b>1</b>	Количество светильников в подъездах (шт.): 10	Требуется ремонт	Количество светильников, требующих замены (шт.): 4		
	<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4*</b>

	<p>Диаметры и протяженность центрального трубопровода в одноконтурном исчислении:          Ø59мм - 120пог.м          Ø32мм - 40пог.м</p> <p>Материал центрального трубопровода: стальная труба</p> <p>Количество стояков отопления (шт.): 26</p> <p>Диаметр и протяженность стояков:          Ø20мм - 210пог.м</p> <p>Материал стояков: стальная труба</p> <p>Количество индивидуальных тепловых пунктов (шт.): 1</p> <p>Запорная арматура:          задвижки (шт.): 4</p> <p>Теплоизоляция трубопроводов (м): 160</p> <p>Количество отопительных приборов в местах общего пользования: 4</p> <p>радиаторов чугунных (шт.): 4</p> <p>Диаметры и протяженность центрального трубопровода:          Ø59мм - 30пог.м</p> <p>Материал центрального трубопровода: стальная труба</p> <p>Диаметры и протяженность стояков:          Ø20мм - 60пог.м</p> <p>Материал стояков: стальная труба</p> <p>Запорная арматура:          задвижки (шт.): 1          вентили на стояках (шт.): 10          отсекающие краны в квартирах (шт.): 32</p> <p>Диаметры и протяженность центрального трубопровода в одноконтурном исчислении:          Ø59мм - 30пог.м          Ø32мм - 30пог.м</p> <p>Материал центрального трубопровода: -</p> <p>Диаметры и протяженность стояков:          Ø20мм - 80пог.м</p> <p>Материал стояков: стальная труба</p> <p>Запорная арматура:          задвижки (шт.): 2          вентили на стояках (шт.): 10          отсекающие краны в квартирах (шт.): 32</p>	<p>Требуется ремонт</p> <p>Требуется ремонт</p> <p>Требуется ремонт</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Требуется ремонт</p> <p>Требуется ремонт</p> <p>Требуется ремонт</p> <p>Удовлетворительное</p>	<p>Требуется замена трубопровода:          Ø59мм - 120пог.м          Ø32мм - 40пог.м</p> <p>Требуется замена стояков:          Ø20мм - 210пог.м</p> <p>Требуется замена:          запорная арматура:          задвижек: _____ шт.</p> <p>Требуется восстановление _____ м</p> <p>Требуется замена:          радиаторов чугунных (шт.): 4</p> <p>Требуется замена трубопровода:          Ø59мм - 30пог.м</p> <p>Требуется замена стояков:          Ø20мм - 60пог.м</p> <p>Требуется замена:          запорная арматура:          задвижек: -          вентилей: 32</p> <p>Требуется замена трубопровода:          Ø59мм - 30пог.м          Ø32мм - 30пог.м</p> <p>Требуется замена стояков: Ø20мм - 80пог.м</p> <p>Требуется замена:          запорная арматура:          задвижек: - шт.          вентилей: 10 шт.          кранов: 16шт.</p>
<p><b>Система холодного водоснабжения</b></p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p><b>Система горячего водоснабжения</b></p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>4*</p>

