

СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:

УЛИЦА 7 КВАРТАЛ, ДОМ № 18.

Наименование элементов общего имущества	Параметры	Состояние	Требуемые виды ремонтов
1	2	3	4*
Помещения общего пользования			
Лестничные площадки	Количество (шт.): 4	Требуется ремонт	Требуется замена пола (м²): 12
	Материал пола: дерево		
	Площадь пола (м²): 12		
	Количество лестничных маршей (шт.): 4		
Лестницы	Материал лестничных маршей: дерево	Удовлетворительное	-
	Площадь лестничных маршей (м²): 12		
	Материал ограждений: дерево		
	Материал перил: дерево		
Чердачное помещение	Площадь пола (м²): 534	Пожарная безопасность: Требуется огнезащитная пропитка деревянных конструкций	-
		Утепление перекрытий: Удовлетворительное	
Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома			
Фундамент	Тип фундамента: ленточный, залитый	Удовлетворительное	-
	Количество подвездов: 2		
	Площадь стен в подвездах (м²): 70		
	Материал отделки стен: штукатурка, окраска		
Стены внутри подвездов	Площадь потолков (м²): 24	Удовлетворительное	-
	Материал отделки потолков: штукатурка, побелка		
Наружные стены	Материал: шлакоблок	Требуется кап/ремонт	Площадь стен, требующих ремонта (м²): 576
	Площадь (м²): 576		
1	2	3	4*
	Тип кровли: ондулин	Удовлетворительное	-

Крыши	Материал кровли: ондулин		
	Площадь кровли (м ²): 534		
	Протяженность свесов (м): 90 Площадь свесов (м ²): 60	Удовлетворительное	-
Двери	Несущие конструкции: деревянные стропила (м): 110 опорные конструкции (м): 22 материал опорных конструкций: дерево деревянная обрешетка (м ²): 420	Удовлетворительное	-
	Количество дверей, отражающих входы в подъезды: Металлические (шт.): - деревянные (шт.): 2 Чердачные люки: Металлические (шт.): - деревянные (шт.): 2	Требуется ремонт	-
Окна	Подъездные окна: деревянные (шт.): 2 пластиковые (шт.): -	Удовлетворительное	-
	Окна чердачного помещения (шт.) 4	Удовлетворительное	-

Электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование

Вентиляция	Количество вент/каналов (шт.): 16	Удовлетворительное	-
	Материал вент/каналов: кирпич		
	Протяженность вент/каналов (м): 72	Удовлетворительное	-
	Количество вентиляционных коробов (шт.): 6		
	Материал оголовков: кирпич		
Материал плит перекрытия: -	Удовлетворительное	-	
Количество силовых щитов (шт.): 1			
Электроснабжение	Количество распределительных коробок (шт.): 4	Удовлетворительное	-
	Длина магистралей в однопроводном исчислении до квартирных приборов учёта (м): 40	Удовлетворительное	Требуется замена (м): -
1	Длина магистралей для освещения мест общего пользования в двухпроводном исчислении (м): 30	Удовлетворительное	Требуется замена (м): 30
	Количество светильников в подъездах (шт.): 4	Удовлетворительное	-4
Система	Диаметры и протяженность центрального трубопровода в однокружном исчислении:	Удовлетворительное	4*
		Удовлетворительное	-

	<p>Ø59мм - 120пог.м Ø32мм - 40пог.м Материал центрального трубопровода: стальная труба Количество стояков отопления (шт.): 16 Диаметр и протяженность стояков: Ø20мм - 120пог.м</p>		Удовлетворительное	-
Теплоснабжения	Материал стояков: стальная труба		-	Требуется замена: _____ шт.
	Количество индивидуальных тепловых пунктов (шт.): -		-	затяжек: _____ шт.
	Запорная арматура: задвижки (шт.): -		Удовлетворительное	Требуется восстановление _____ м
	Теплоизоляция трубопроводов (м): 60		Удовлетворительное	-
	Количество отопительных приборов в местах общего пользования: 4 радиаторов чугунных (шт.): 4		Удовлетворительное	-
	Диаметры и протяженность центрального трубопровода: Ø59мм - 30пог.м		Удовлетворительное	Требуется замена трубопровода Ø59мм - 30пог.м
Система холодного водоснабжения	Материал центрального трубопровода: стальная труба		Удовлетворительное	-
	Диаметры и протяженность стояков: Ø25мм - 40пог.м		Удовлетворительное	-
	Материал стояков: стальная труба		Удовлетворительное	-
	Запорная арматура: задвижки (шт.): 1 вентили на стояках (шт.): 6 отсекающие краны в квартирах (шт.): 16		Удовлетворительное	Требуется замена трубопровода: -
	Диаметры и протяженность центрального трубопровода в одноквартирном исчислении: -		-	Требуется замена трубопровода: -
Система горячего водоснабжения	Материал центрального трубопровода: -		Удовлетворительное	Требуется замена: -
	Диаметры и протяженность стояков: Ø15мм - 50 пог.м		Удовлетворительное	Требуется замена стояков: -
	Материал стояков: стальная труба		Удовлетворительное	Требуется замена: _____ шт.
	Запорная арматура: задвижки (шт.): - вентили на стояках (шт.): 6 отсекающие краны в квартирах (шт.): 16		Удовлетворительное	затяжек: _____ шт. вентилей: _____ шт. кранов: -
1		2	3	4*
Система канализации	Диаметры и протяженность центрального трубопровода: Ø10мм - 16пог.м		Удовлетворительное	-

